

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-PL.ЭО30.В.00076

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью № **0001041**
«Парок». Место нахождения и фактический адрес: 171277, Тверская
обл., Конаковский район, пгт. Изоплит, ул. Пионерская, д. 20. ОГРН: 1146952019972.
Телефон 8-800-770-78-48, факс 8-800-770-78-48.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ PAROC POLSKA sp.z o. o. Место нахождения и фактический адрес: ul. Gnieznienska 4,
62-240, Trzemeszno, Польша. Телефон + 48 61 468 21 90, факс + 48 61 468 21 90.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул.
2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН:
1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по
аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из каменной ваты "PAROC",
марки: PAROC Pro Mat 50, PAROC Pro Mat 80, PAROC Pro
Loose Mat 50, PAROC Pro Loose Mat 80, PAROC Hvac Mat,
PAROC Hvac Mat AluCoat (см. Приложение бланк
№ 0000660) . Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6200

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6806 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Для марок PAROC Pro Mat 50, PAROC Pro Mat 80, PAROC Pro Loose Mat 50, PAROC Pro Loose Mat 80, PAROC Hvac Mat: группа горючести - НГ (ГОСТ 30244-94). Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ0. Для марки PAROC Hvac Mat AluCoat: группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89*). Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 37 с/см-2016 от 18.07.2016, № 38 с/см-2016 от 21.07.2016 ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0065 стр/см/оп от 03.06.2016 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

Срок действия сертификата соответствия с 28.07.2016 по 27.07.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


подпись

А. В. Ржанковский

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


подпись

Л. Н. Сазонова

инициалы, фамилия